



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

## РАЗРЕШЕНИЕ

№ РСР 00-043782

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):  
Электроприводы взрывозащищенные типа ЭПВ по ТУ ВУ 810000679.025-2010  
с маркировкой взрывозащиты IExdIICT6.

Код ОКП (ТН ВЭД): 42 1851 (8501 10 910 0, 8501 10 930 0)

Изготовитель (поставщик): Иностранное частное производственное  
унитарное предприятие "ВЕЗА-Г" (Республика Беларусь, 246027,  
г. Гомель, ул. Объездная, 9).

Основание выдачи разрешения: Техническая документация, сертификат  
соответствия ОС "ТехСИ" № РОСС ВУ.НО06.В00494 от 20.04.2011 г.

Условия применения:

1. Применять на поднадзорных производствах и объектах  
согласно маркировке взрывозащиты в соответствии с Руководством  
по эксплуатации, а также требованиями главы 7.3 ПУЭ.
2. Внесение изменений в техническую документацию и конструкцию  
технических устройств возможно только по согласованию с аккредити-  
рованной испытательной организацией и Федеральной службой  
по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Срок действия разрешения до 03.06.2016

Дата выдачи 03.06.2016



Заместитель руководителя  
Б.А. Красных

А В 049965